



TECNO-ALARM S.R.L.
MANUTENZIONE IMMOBILI ORD.E

ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
Protocollo N°: 00000894/00 rif: CBA|10962
Data Movimento: 09/04/2025 - 07.33

Servizio Tecnico

Determinazione n. 23 del 07.04.2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO PRESSO STRUTTURE CAMERINI E FONTANONE ALLA DITTA TECNO ALARM SRL - DETERMINA A CONTRARRE CIG B6407BBC91.

IL DIRETTORE

VISTO il Codice dei contratti pubblici, con i relativi allegati, approvato con del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023 che reca la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 50 "procedure di affidamento", comma 1, let. a) del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTI l'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e l'allegato I.2 che disciplinano il Responsabile Unico del Progetto (RUP);

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'impianto di rilevazione antincendio del Nucleo Terzo della struttura "Camerini" di Castel Bolognese e di ampliamento del sistema di rilevazione antincendio del piano terzo della struttura "Fontanone di Faenza per un'importo di € 47.955,00+ IVA;

- la Stazione Appaltante si riserva l'opzione di affidare lavori analoghi su strutture sociosanitarie nel periodo di vigenza del contratto (della durata di due anni a decorrere dalla data di stipula), qualora

emergessero necessità di intervento sui sistemi di rilevazione incendi, fino ad un importo massimo pagabile di € 101.100,00 (IVA ESCLUSA);

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- il presente intervento non è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici in quanto l'importo è inferiore ai 150.000,00 euro;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 secondo il quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO CHE:

- è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il responsabile di progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione nella persona del direttore della stazione appaltante Dott. Giuseppe Neri;

- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTO l'esito dell'istruttoria curata dal RUP come da documentazione conservata agli atti, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico **TECNO ALARM srl**, con sede a Faenza in via Ramazzini 76, P.iva 00739720399 che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato il preventivo di euro 47.890,00 oltre IVA con un ribasso di euro 65,00 rispetto all'importo a base di gara, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

VISTA ALTRESÌ:

- l'indicazione del costo della manodopera presentata dall'operatore economico affidatario di euro 18.000,00;

DATO ATTO

- del rispetto del principio di rotazione in quanto il soggetto affidatario non risulta essere il contraente uscente di affidamenti di analoga categoria;

- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario;

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

CONSIDERATO che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, **si procederà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto;**

DATO ATTO che l'operatore economico ha dichiarato di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e che sono stati assunte agli atti le relative attestazione, disponibili sul Fascicolo Virtuale Operatore Economico;

SI DÀ ALTRESÌ ATTO CHE:

- che le condizioni generali per lo svolgimento dei lavori in oggetto sono contenute nello schema di contratto, così come caricato nella documentazione su Piattaforma MePA;
- in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per l'appalto in oggetto il codice CIG, richiamato in oggetto;

ACCERTATA la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento, rispetto alla situazione monetaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 – del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009;

VISTO che il Responsabile del Progetto, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990).

DETERMINA

1. **di approvare** l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto di rilevazioni incendi, dando atto che verranno effettuati entro 70 giorni dalla data di consegna lavori, presso il Nucleo Terzo della struttura Camerini di Castel Bolognese e presso il piano terzo della struttura Fontanone di Faenza;
2. **di affidare** direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs 36/2023, per i motivi esposti in premessa, l'esecuzione dei lavori summenzionati alla ditta **TECNO ALARM srl**, con sede a Faenza in via Ramazzini 76, P.iva 00739720399 per un importo di **euro 47.890,00** (iva di legge esclusa) e quindi, inclusa iva al 10%, **euro 52.679,00**, come da offerta economica allegata al presente atto (**allegato 1**);
3. **di demandare** al RUP, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo: l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
4. **di provvedere** alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
5. **di dare atto** che tale provvedimento ha anche valore di decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
6. **di dare atto** che le condizioni generali per lo svolgimento dei lavori in oggetto sono contenute nello schema di contratto, allegato alla presente;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
8. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
9. **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni è l'Arch. Andrea Montesi.

II DIRETTORE

Dott. Giuseppe Neri





Faenza 25/02/2025

Prev. N° 1425.2-24

Spett.le
Az. Servizi alla Persona
ASP della Romagna Faentina
P.zza San Rocco 2
48018 Faenza (RA)

Oggetto: offerta per ristrutturazione sistema rivelazione incendi presso struttura CAMERINI – TERZO NUCLEO in Via Roma 3 a Castel Bolognese

Con la presente siamo a proporre la ristrutturazione dell'impianto in oggetto, adottando una soluzione tecnica alternativa che prevede a regime la rimozione e lo smantellamento della centrale e dei dispositivi indirizzati esistenti (sensori e pulsanti), preservando invece dove possibile gli attuatori (sirene, pannelli ottico-acustici, elettromagneti di ritenuta e relativi alimentatori con batterie tampone). Il nuovo sistema, decisamente più evoluto ed espandibile (fino a 1192 sensori), consente la telegestione remota per il monitoraggio dei parametri e l'invio di segnalazioni (necessario collegamento ad Internet con indirizzo pubblico statico).

Sarà necessaria la sostituzione di parte dei cavi di collegamento in quanto non idonei. I rivelatori all'interno degli spazi nascosti (controsoffitti) verranno collegati a led ripetitori per l'identificazione immediata.

La ristrutturazione in oggetto verrà effettuata in step successivi, fino al completo adeguamento dell'impianto alle nuove tecnologie. Riepilogando, il primo step prevede: sostituzione dispositivi terzo nucleo ed integrazione di dispositivi mancanti, sostituzione centrale e messa in servizio. Il secondo step da programma sarà l'integrazione del sistema "casa di riposo" al fine di uniformare il tutto sotto una unica centrale per una supervisione centralizzata con 2 console remote per la gestione dalle infermerie presidiate. Il personale verrà istruito per l'utilizzo e verrà rilasciata la documentazione necessaria.

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Q.tà	Unit. €	Tot. €
Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio indirizzata a 4 loop, con capacità fino a 1192 indirizzi protocollo Fire-Speed, display grafico TFT. Alimentatore Switching. Porta USB per collegamento PC per programmazione. EN 54-2:1997+A1:2006 EN 54-4:1997+A2:2006. Certificato di omologazione 0051 CPR - 0388. Tipo TFA4-1192 Incluse batterie 2X12V 12Ah	1	3.500,00	3.500,00

TECNO-ALARM FAENZA

www.tecno-alarm.it - info@tecno-alarm.it



IMPIANTI ANTIFURTO CABLATI E WIRELESS - SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera pannello ripetitore di gestione e controllo display touch screen capacitivo TFT da 7", sintesi vocale con vocabolario multilingua, dispositivo di segnalazione acustica. Certificato di omologazione integrato nelle centrali TFAX (0051 CPR 0388 – 0389)	2	800,00	1.600,00
Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Tensione nominale 28V DC corrente massima 5A. EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. - EN12101-10. Certificato di omologazione 0051 CPR – 0432. Inclusive batterie 2X17V 12Ah	1	800,00	800,00
Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0421. Tipo TFM01	12	120,00	1.440,00
Fornitura e posa in opera di sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. Due Led di segnalazione con visibilità a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0424.	91	80,00	7.280,00
Fornitura e posa di base di montaggio per sensori/sirene indirizzati.	91	10,00	910,00
Fornitura e posa ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni compatte, a basso assorbimento	68	25,00	1.700,00
Fornitura e posa pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione manuale di incendio. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Grado di protezione IP44. Contenitore ABS V0. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0662.	6	100,00	600,00
Fornitura e posa cartello omologato per pulsanti	6	10,00	60,00
Fornitura e posa avvisatore ottico-acustico per segnalazione allarme incendio pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Collegamento su Loop. Separatore di linea con doppio isolatore. EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione: 1293-CPR-0825	7	180,00	1.260,00
Fornitura e posa di base di montaggio per sensori/sirene indirizzati.	7	10,00	70,00
Fornitura e posa di cartello omologato per sirene	7	10,00	70,00
Fornitura e posa camera di analisi per condotte di ventilazione e condizionamento. Principio di funzionamento tubo di Venturi. Conforme alla EN 54-27. Incluso tubo di campionamento	1	250,00	250,00
Fornitura cavo incendio CEI50200 2x1,5mmq rosso	400m	1,40	560,00
Modifiche ai cablaggi esistenti, sostituzione cavi non idonei, nuovi percorsi	A corpo	5.000,00	5.000,00
Documentazione, schemi e planimetrie, Istruzione e affiancamento Vs. operatori, manuali e collaudo	A corpo	1.500,00	1.500,00

Costo in opera: Euro 26.600,00

N.B.: eventuali oneri aggiuntivi per imprevisti o difformità rispetto alla situazione progettuale non quantificabili in fase di preventivazione, da concordare e confermare con la committenza: a corpo Euro 2.000,00

**TECNO-ALARM
FAENZA**

TECNO ALARM SRL

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (Ra) - Tel. 0546.622333 - Fax 0546.041332

Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Impr. Ravenna: 00739720399 - C.S. € 50.000 Int. ver.

1425.2-24 Asp CB.doc

TECNO-ALARM FAENZA

www.tecno-alarm.it - info@tecno-alarm.it



IMPIANTI ANTIFURTO CABLATI E WIRELESS - SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esclusioni

- IVA di legge

Validità preventivo: 3 mesi

Tempi di consegna: da definire

Modalità di pagamento: da definire

Condizioni di garanzia

I nuovi apparati che risultassero difettosi, per motivi di fabbricazione o di materiale, vi saranno sostituiti con le seguenti modalità:

- **Entro il 1° anno dal collaudo: garanzia integrale con sostituzione gratuita dei materiali, inclusa la manodopera ed i materiali soggetti a naturale esaurimento (batterie e pile)**

Sono esclusi i danni causati da errato uso, negligenza, dolo, manomissioni, riparazioni effettuate da terzi, cause accidentali, vandalismi, furti, sabotaggi, allagamenti.

L'assistenza tecnica per i clienti con impianti in garanzia o con contratto di manutenzione è inoltre garantita 24 ore su 24 tramite reperibilità al numero 335-5969238.

Fidando in una gradita preferenza cogliamo l'occasione per distintamente salutare.

TECNO-ALARM
FAENZA

TECNO ALARM SRL

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (Ra) - Tel. 0546.622333 - Fax 0546.041332

Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Impr. Ravenna: 00739720399 - C.S. € 50.000 Int. ver.

1425.2-24 Asp CB.doc



Faenza 25/02/2025

Prev. N° 0436-25

Spett.le
ASP della Romagna Faentina
P.zza San Rocco 2
48018 Faenza (RA)

Oggetto: offerta per ampliamento sistema rivelazione incendi presso struttura IL FONTANONE a Faenza – 3P

Con la presente siamo a proporre la sostituzione e l'integrazione delle seguenti apparecchiature a completamento della protezione dei locali al PIANO TERZO, comprendenti rivelatori e basi, ripetitori ottici per sensori in ambienti nascosti, pulsanti, pannelli ottico-acustici, moduli interfaccia per comando sblocco porte e sirene (vedi doc. tecnica ESI Project rev. 07/2020).

I dispositivi verranno interfacciati nella nuova centrale di supervisione.

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Q.tà	Unit. €	Tot. €
Fornitura e posa in opera di sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. Due Led di segnalazione con visibilità a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0424.	96	80,00	7.680,00
Fornitura e posa di base di montaggio per sensori/sirene indirizzati.	96	10,00	960,00
Fornitura e posa pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione manuale di incendio. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Grado di protezione IP44. Contenitore ABS V0. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0662.	8	100,00	800,00
Fornitura e posa ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni compatte, a basso assorbimento	74	25,00	1.850,00
Fornitura e posa dispositivo di segnalazione acustico per Allarme Incendio (VID) a pellicola in policarbonato intercambiabile. Pressione acustica 92dB (A)@1m, assorbimento massimo in segnalazione 21 mA. EN 54-3 Certificato di omologazione 1328-CPR-0584.	5	80,00	400,00
Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0421. Tipo TFM01	3	120,00	360,00
Fornitura e posa cavo x loop CEI50200 2x1,5mmq	A corpo	2.400,00	2.400,00
Fornitura e posa cavo per ripetitori ottici	A corpo	2.000,00	2.000,00
Documentazione, schemi e planimetrie, manuali, collaudo	A corpo	1.400,00	1.400,00

Totale in opera: Euro 17.850,00

N.B.: eventuali oneri aggiuntivi per imprevisti o difformità rispetto alla situazione progettuale non quantificabili in fase di preventivazione, da concordare e confermare con la committenza: a corpo Euro 1.500,00

TECNO-ALARM FAENZA

www.tecno-alarm.it - info@tecno-alarm.it



IMPIANTI ANTIFURTO CABLATI E WIRELESS - SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esclusioni

- IVA di legge

Condizioni di garanzia

I nuovi apparati che risultassero difettosi, per motivi di fabbricazione o di materiale, vi saranno sostituiti con le seguenti modalità:

- **Entro il 1° anno dal collaudo: garanzia integrale con sostituzione gratuita dei materiali, inclusa la manodopera ed i materiali soggetti a naturale esaurimento (batterie e pile)**

Sono esclusi i danni causati da errato uso, negligenza, dolo, manomissioni, riparazioni effettuate da terzi, cause accidentali, vandalismi, furti, sabotaggi, allagamenti.

L'assistenza tecnica per i clienti con impianti in garanzia o con contratto di manutenzione è inoltre garantita 24 ore su 24 tramite reperibilità al numero 335-5969238.

Fidando in una gradita preferenza cogliamo l'occasione per distintamente salutare.

TECNO-ALARM
FAENZA

TECNO ALARM SRL

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (Ra) - Tel. 0546.622333 - Fax 0546.041332

Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Impr. Ravenna: 00739720399 - C.S. € 50.000 Int. ver.

0436-25 Asp Faenza 3P.doc



Faenza 25/02/2025

Prev. N° 0436-25

Spett.le
ASP della Romagna Faentina
P.zza San Rocco 2
48018 Faenza (RA)

Oggetto: offerta per ampliamento sistema rivelazione incendi presso struttura IL FONTANONE a Faenza – 3P

Con la presente siamo a proporre la sostituzione e l'integrazione delle seguenti apparecchiature a completamento della protezione dei locali al PIANO TERZO, comprendenti rivelatori e basi, ripetitori ottici per sensori in ambienti nascosti, pulsanti, pannelli ottico-acustici, moduli interfaccia per comando sblocco porte e sirene (vedi doc. tecnica ESI Project rev. 07/2020).

I dispositivi verranno interfacciati nella nuova centrale di supervisione.

DESCRIZIONE COMPONENTI PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Q.tà	Unit. €	Tot. €
Fornitura e posa in opera di sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. Due Led di segnalazione con visibilità a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0424.	96	80,00	7.680,00
Fornitura e posa di base di montaggio per sensori/sirene indirizzati.	96	10,00	960,00
Fornitura e posa pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione manuale di incendio. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Grado di protezione IP44. Contenitore ABS V0. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0662.	8	100,00	800,00
Fornitura e posa ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni compatte, a basso assorbimento	74	25,00	1.850,00
Fornitura e posa dispositivo di segnalazione acustico per Allarme Incendio (VID) a pellicola in policarbonato intercambiabile. Pressione acustica 92dB (A)@1m, assorbimento massimo in segnalazione 21 mA. EN 54-3 Certificato di omologazione 1328-CPR-0584.	5	80,00	400,00
Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato composto da una unità fisica/logica supervisionata: 1 uscita. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR – 0421. Tipo TFM01	3	120,00	360,00
Fornitura e posa cavo x loop CEI50200 2x1,5mmq	A corpo	2.400,00	2.400,00
Fornitura e posa cavo per ripetitori ottici	A corpo	2.000,00	2.000,00
Documentazione, schemi e planimetrie, manuali, collaudo	A corpo	1.400,00	1.400,00

Totale in opera: Euro 17.850,00

N.B.: eventuali oneri aggiuntivi per imprevisti o difformità rispetto alla situazione progettuale non quantificabili in fase di preventivazione, da concordare e confermare con la committenza: a corpo Euro 1.500,00

TECNO-ALARM FAENZA

www.tecno-alarm.it - info@tecno-alarm.it



IMPIANTI ANTIFURTO CABLATI E WIRELESS - SISTEMI RIVELAZIONE INCENDI - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Esclusioni

- IVA di legge

Condizioni di garanzia

I nuovi apparati che risultassero difettosi, per motivi di fabbricazione o di materiale, vi saranno sostituiti con le seguenti modalità:

- **Entro il 1° anno dal collaudo: garanzia integrale con sostituzione gratuita dei materiali, inclusa la manodopera ed i materiali soggetti a naturale esaurimento (batterie e pile)**

Sono esclusi i danni causati da errato uso, negligenza, dolo, manomissioni, riparazioni effettuate da terzi, cause accidentali, vandalismi, furti, sabotaggi, allagamenti.

L'assistenza tecnica per i clienti con impianti in garanzia o con contratto di manutenzione è inoltre garantita 24 ore su 24 tramite reperibilità al numero 335-5969238.

Fidando in una gradita preferenza cogliamo l'occasione per distintamente salutare.

TECNO-ALARM
FAENZA

TECNO ALARM SRL

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (Ra) - Tel. 0546.622333 - Fax 0546.041332

Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Impr. Ravenna: 00739720399 - C.S. € 50.000 Int. ver.

0436-25 Asp Faenza 3P.doc